



ООО «Электрощит-К^о»



МЕ65

ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

3хЗНОЛ-ЭК-10

ПАСПОРТ

ЭК.1.755.000 ПС

Адрес предприятия – изготовителя:
Россия, 249210, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Советская, д.24,
тел. (48448) 2-17-51, факс (48448) 2-24-58
Офис в г. Москва: ул. Рябиновая, д. 26, строение 2, офис 307
тел./факс: (495) 660-82-52

1 Общие сведения

Трехфазная группа 3х ЗНОЛ-ЭК-10 _____ УЗ

Заводской номер № _____ Дата изготовления _____ 200__ г.

2 Основные технические данные и характеристики

Класс напряжения, кВ _____

Наибольшее рабочее напряжение, кВ _____

Номинальное напряжение первичной обмотки, В _____

Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В _____

Напряжение на выводах разомкнутого треугольника
дополнительных вторичных обмоток при симметричном
режиме работы сети не более, В _____

Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника
дополнительных вторичных обмоток при напряжении 100В и
коэффициенте мощности нагрузки 0,8
(характер нагрузки индуктивный), В·А: _____

Схема и группа соединения обмоток _____ $Y_n/Y_n/p-0$

Номинальная частота, Гц _____ 50

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

трансформатор		монтажный провод сеч. 1,5 мм ² длиной 570±3мм	1 шт.
(№№ _____)	3 шт.		
рама	1 шт.	монтажный провод сеч. 1,5 мм ² длиной 285±3мм	1 шт.
шпилька	3шт.	монтажный провод сеч. 1,5 мм ² длиной 260±3 мм	3 шт.
шайба 8	3 шт.	монтажный провод сеч. 1,5 мм ² длиной 55±3 мм	3 шт.
шайба	6 шт.		
шайба пружинная 8Г	3 шт.		
гайка М8	3 шт.		
резисторы	3 шт.		

Эксплуатационные документы:

Паспорт (на каждый трансформатор) _____ 1 экз;

Руководство по эксплуатации на трансформатор ЗНОЛ-ЭК-10 _____ 1 экз;

Паспорт на трехфазную группу _____ 1 экз;

Руководство по эксплуатации на трехфазную группу _____ 1 экз.

Примечание – При поставке партии трехфазных групп в один адрес по согласованию с заказчиком общее количество экземпляров РЭ может быть уменьшено, но не менее 1 экземпляра на партию и не более 1 на каждую трехфазную группу.

4 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу трехфазной группы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, демонтажа и хранения, указанных в Руководстве по эксплуатации ЭК.1.755.000 РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 5лет с момента ввода трансформатора напряжения в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки.

5 Свидетельство о приемке

Трансформатор соответствует требованиям ГОСТ 1983-2001.

Трансформатор соответствует требованиям ТУ 3414-010-52889537-08 и признан годным для эксплуатации.

Выдан сертификат соответствия ГОСТР № РОСС RU.ME 65.Д 00569

Ответственный
за приемку

подпись

Ф.И.О.

дата

штамп ОТК